



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Республике Дагестан

(наименование территориального органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы №6
по г. Кизилюрт, Кизилюртовскому и Кумторкалинскому районам

(наименование органа государственного пожарного надзора)

РД, г. Кизилюрт, ул. Гагарина, 24 «а», тел.: 2-18-03

(указывается адрес места нахождения органа НД, номер телефона)

Предписание № 48/1/1

по устранению нарушений требований противопожарного режима

МКДОУ «ЦРР Д/сад № 3 «Дюймовочка» г. Кизилюрт

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя)

Заведующей Магомедовой Олесе Гаджидибировне

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по г. Кизилюрт, Кизилюртовскому и Кумторкалинскому районам по пожарному надзору № 48 от «07» февраля 2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 30 мин. «11» февраля 2020 г. по 11 час. 30 мин. «11» февраля 2020 г. проведена внеплановая проверка государственным инспектором ОНД и ПР №6 по г. Кизилюрт, Кизилюртовского и Кумторкалинского районов по пожарному надзору Амирхановым М. М. МКДОУ «ЦРР Д/сад № 3 «Дюймовочка» по адресу: г. Кизилюрт, пос. Бавтугай, ул. М. Гаджиева, 19.

совместно с: заведующей МКДОУ «ЦРР Д/сад № 3 «Дюймовочка» Магомедовой О. Г.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные при проведении мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Обеспечить подачу системой пожарной сигнализации светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	п. 7 ст. 83 ФЗ № 123	до января 2021г.	
2	Заключить договор на техническое обслуживание систем	п. 63 ППР РФ № 390	до января 2021г.	

	автоматической пожарной сигнализации.			
3	Привести автоматическую пожарную сигнализацию в исправное состояние.	п. 61 ППР РФ № 390	до января 2021г.	
4	Обеспечить наличие электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек.	п. 38 ППР РФ № 390	до января 2021г.	примёр 1 фонарь
5	Организовывать не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности автоматической пожарной сигнализации с оформлением соответствующего акта проверки.	п. 61 ППР РФ № 390	до января 2021г.	акт о проверке
6	Осуществить проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) – при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год. В случае окончания гарантированного срока огнезащитной эффективности в соответствии с инструкцией завода-изготовителя и (или) производителя огнезащитных работ руководитель организации обеспечивает проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений.	п. 21 ППР РФ № 390	до января 2021г.	
7	Проверить на степень горючести, воспламеняемости дымообразующей способности и токсичности обшивку на путях эвакуации, выполненную из горючего материала (пластик).	ч. 4 ст. 4 Ф3 № 123; ст. 134, таб. 28, 27 Ф3 № 123; п. 6.25 СНиП 21-01-97*	до января 2021г.	
8	Расположить настенные речевые оповещатели на расстоянии более 150 мм от потолка.	п. 4.4 СП 3.13130.2009	до января 2021г.	
9	Укомплектовать пожарный щит.	п. 482 ППР РФ № 390	до января 2021г.	присорб бочицу
10	Установить ширину эвакуационных выходов более 1.20 м.	п. 6.16 СНиП 21-01-97*	до января 2021г.	
11	Предусмотреть 2-й эвакуационный выход из групп в соответствии с предъявляемыми требованиями.	п. 6.13* СНиП 21-01-97*	до января 2021г.	
12	Оборудовать выход на кровлю здания противопожарным люком 2-го типа размерами не менее 0,6х0,8 м.	ч. 4 ст. 4 Ф3 № 123, п. 8.4 СНиП 21-01-97*	до января 2021г.	
13	Установить к люку чердачного помещения стальную стремянку.	п. 8.4 СНиП 21-01-97*	до января 2021г.	
14	Установить ширину выходов из групп более 1.20 м.	п. 6.16* СНиП 21-01-97*	до января 2021г.	
15	Расположить приемно-контрольное устройство в защищенном от несанкционированного доступа месте.	ч. 4 ст. 4 Ф3 № 123, п. 13.14.5. СП 5.13130.2009	до января 2021г.	
16	Обеспечить круговой проезд для пожарной техники.	п. 8.1 СП 4.13130.2013	до января 2021г.	

17	Привести в соответствие ГОСТу имеющиеся план-схемы эвакуации (обозначить новые номера телефона вызова пожарной охраны).	п. 7 ППР РФ № 390	до января 2021г.	на плане номера указать
18	Установить на дверях эвакуационных выходов запоры, обеспечивающие возможность их свободного открывания изнутри без использования ключа.	п. 35 ППР РФ № 390	до января 2021г.	шпингалет

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


(подпись)



государственный инспектор ОНД и ПР №6 по г. Кизилорт, Кизилортовского и Кумторкалинского районов по пожарному надзору Амирханов М. М.

«11» февраля 2020г.

Предписание для исполнения получил(а):
Заведующая МКДОУ «ЦРР Д/сад № 3 «Дюймовочка» г. Кизилорт
Магомедова Олеся Гаджидибировна

«11» февраля 2020г.


(подпись)